



LEGENDA

- SZ SKŮŠOBNÁ SVORKA VO VÝŠKE 1800 mm
 - ŠTÍTOK NA OZNAČENIE ZVODU
 - SS SPOJOVACIA SVORKA
 - UZEMŇOVACIA SVORKA
 - SR03 UZEMŇOVACIA SVORKA
 - PZ POMOCNÝ ZBERAČ AlMgSi \varnothing 8 S PRESAHO M min. 400 mm NAD HREBEŇ
 - PV 23 PODPERA VEDENIA PLECHOVÉ STRECHY
 - PV 01h PODPERA VEDENIA NA HMOŽDÍŇU
 - PV 15uni PODPERA VEDENIA NA HREBEŇ STRECHY
 - VRM 20 TVRDÁ OCHRANNÁ RÚRKA NA POUVŔCH (priemer 20mm)
 - OT OCHRANNÁ RÚRKA 1700 mm
 - DOT DRŽIAK OCHRANNEJ RÚRKY
- VŠETKY SÚČASTI SÚ V PREVEDENÍ NEREZI!

ZBERNÍ SŠSTAVA: HREBEŇOVÁ + 2XPZ
 STREŠNÍ KRYTINA: PLECH
 OBVOD BUDOVY: 30 m
 POČET ZVODOV: 2 VONKAJŠIE
 UZEMNENIE: USPORIADANIE TYPU "B" - OBVODOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4
 ODPOR UZEMNENIA: max 10 Ω

zodpovedný projektant		vyracoval		kresil	
ING. PAVOL HOLUB		ING. PAVOL HOLUB		ING. PAVOL HOLUB	
Investor Obec Klubina			ING. PAVOL HOLUB		
stavba VÝSTAVBA AMFITEÁTRA NA KAMENCOCH V KLUBINE			účel psp		
OBJEKT SO 02 - Atánok			profesia elektro		
miesto Klubina, okres Čadca			datum 07/2019		
stavby kat.úz. Klubina, (KN 380/21)			mierka 1 : 50		
vykres ELEKTROINŠTALÁCIA			formát 2xA4		
BLESKOZVOD			cis. zak. 6119		
			E-03		